


Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln		Monthly summary		Date		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Monthly maximum	0	Daily average Kiln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.21	0.05	0.03	0.03	0.06	0.00	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Date

Daniel Bound
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)


03/04/2023

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																		
Monthly summary			Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Monthly maximum	32	Daily average Kiln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	26.6	29.0	32.5	28.4	28.7	29.0	27.8	28.4	26.5	27.3	26.7	28.0	27.0	29.0	0.0
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Daniel Bound

Date

03/04/2023


(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Daily average			Daily average ELV	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Monthly maximum	3	Daily average Kiln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	2.94	2.99	2.87	2.70	3.05	2.87	2.78	2.89	2.80	2.93	2.77	2.94	2.68	3.03	0.00	
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Daniel Bound

Date

03/04/2023


(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																		
	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	Monthly maximum	772	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438	438	409	772	435	332	438	319	374	359	485	505	616	482	471	0
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances		Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Date

03/04/2023

Daniel Bound


(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																		
	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Monthly maximum	278	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	236	203	253	278	130	207	229	159	211	199	186	92	187	93	0
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Daniel Bound

Date

03/04/2023


(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																		
	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Monthly maximum	442	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	362	391	390	394	442	364	390	367	405	373	390	409	382	381	0
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Daniel Bound

Date

03/04/2023


(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Kiln Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A1)



Kiln																																			
	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Daily average			Daily average ELV	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Monthly maximum	23	Daily average Kiln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	12	16	20	9	15	16	16	17	15	19	17	23	7	0	0
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Daniel Bound

Date

03/04/2023


(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A2)



Cement Mill																																		
	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Monthly maximum	6.82	Daily average A2	5.19	4.71	3.72	1.81	6.11	2.01	0.68	0.60	5.72	5.45	5.91	6.82	5.79	0.00	5.28	5.32	4.73	0.00	0.00	2.48	0.51	0.00	0.39	2.39	4.35	0.49	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed

Daniel Bound

Date

03/04/2023


(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)

Permit Reference Number: BL3986ID

Operator: Tarmac Cement & Lime Ltd
Mar-23

Installation: Aberthaw Works

Cement Mill Report of Continuous Monitored Emissions (Emission Point A3)



Cement Mill

	Monthly summary		Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily average			Daily average ELV	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Monthly maximum	9.12	Daily average A3	3.51	7.83	5.43	5.75	6.91	6.82	4.06	1.75	1.54	1.80	2.42	1.84	1.47	0.00	1.70	3.37	2.29	0.00	0.00	1.83	2.05	0.00	2.59	2.63	2.52	1.69	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	No. of invalid days		Value valid?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Total invalid 1/2 hours	0	No. of invalid 1/2 hours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum of exceedances	0	Value exceeds ELV (Y/N)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

Signed Daniel Bound Date 03/04/2023
(Authorised to sign as representative of Tarmac Cement & Lime Ltd)